

## Retrait de matériaux amiantés - Vue d'ensemble des mesures

Le tableau donne un aperçu des mesures à prendre lors d'activités liées à des matériaux amiantés. Il représente une aide; vous trouverez des informations détaillées dans les feuillets et fiches thématiques référencés. Il faut noter que certaines autorités peuvent demander d'autres mesures (par ex. pour la protection de la population). Les nouvelles activités sont désignées par \*.

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures				Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide		Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé									
<b>PRODUITS EN FIBROCIMENT</b>																
Enlèvement de plaques de fibrociment à l'air libre				X				X	X						Fiche thématique Suva 33031	
Nettoyage de plaques en fibrociment				X				X	X				X		Fiche thématique Suva 33047	
Installations sur toitures en fibrociment amianté				X				X	X			X	X		Fiche thématique Suva 33068	
Démontage de conduites d'évacuation d'eau	Sans détérioration			X				X	X				X		Feuillet Suva 84053	
	Pas sans détérioration; séparation par fracture contrôlée d'un seul élément de tuyau			X				X	X				X		Feuillet Suva 84053	

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures				Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide		Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé										
<b>Tuyaux en fibrociment</b> Enlèvement avec un godet de pelle mécanique, à l'air libre*				X				X	X					X		Feuille Suva 84060	
<b>SOLS / PLAFONDS / PAROIS</b>																	
Enlèvement de <b>revêtements de sols (floor flex)</b> (mono- ou bicouches, amiante fortement aggloméré)				X				X	X					X		Fiche thématique Suva 33049	
Perçage de <b>revêtements de sols (cushion vinyl)</b> (multicouches, amiante faiblement aggloméré) pour réaliser des passages ou accrocher des fixations	Trous individuels			X					X				X			Fiche thématique Suva 33067	
Enlèvement de <b>revêtements de sols (cushion vinyl)</b>	En une seule intervention				X			X	X		X	X		X	R	Fiche thématique Suva 33050	
Ponçage de <b>colles de revêtements de sols</b> (colles bitumineuses)				X				X	X				X			Fiche thématique Suva 33049	

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide	Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé										
Ponçage de <b>colles de revêtements de sols</b> (colles non bitumineuses)	En une seule intervention				X			X	X	X		X	X	X		R	Fiche thématique Suva 33050
							X	X	X		X	X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7
Enlèvement de <b>faux plafonds</b>	Enlèvement d'un panneau sans détérioration			X				X	X					R			
	Enlèvement de plus d'un panneau					X		X	X		X	X				X	
Ponçage, grattage, décapage mécanique de <b>peintures</b>						X	R	X	X		X	X	X	X	X	X	Feuillelet Suva 84052
Enlèvement de <b>panneaux légers</b> (amiantés), de <b>cartons d'amiante</b>	Objet unique; sans détérioration; couvrir d'un film en plastique			X				X	X					X	R		Feuillelet Suva 84043
	< 0,5 m <sup>2</sup>				X			X	X					X	X	R	Fiche thématique Suva 33036
	> 0,5 m <sup>2</sup>						X	X	X		X	X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide	Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé										
Enlèvement de <b>carreaux</b> comportant de la colle amiantée <sup>*</sup>	En une seule intervention (< 5 m <sup>2</sup> )				X			X	X	X		X	X		X	R	Fiche thématique Suva 33077
	> 5 m <sup>2</sup>						X	X	X		X	X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7
<b>Perçage de carrelage</b> comportant de la colle amiantée et de revêtements synthétiques amiantés	Trous individuels			X					X					X			Fiche thématique Suva 33067
Ponçage ou enlèvement de <b>crépi</b>						X	R	X	X		X	X	X	X	X	X	Feuillet Suva 84052
<b>FENÊTRES</b>																	
Séparation des <b>vitrages</b> lors de travaux de démolition en plein air				X				X	X								Fiche thématique Suva 33043
Retrait de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté) au ciseau à bois ou à la spatule en plein air				X					X								Fiche thématique Suva 33040

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide	Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé										
Retrait par réchauffement de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté)				X				X								Fiche thématique Suva 33041	
Retrait de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté) avec des machines et outils manuels					X			X	X		X	X	X		R	Fiche thématique Suva 33042	
Retrait de <b>la masse d'égalisation</b> entre le cadre et la maçonnerie				X				X					X		R	Fiche thématique Suva 33044	
<b>ISOLATIONS / JOINTS</b>																	
Retrait de <b>cordons amiantés</b>	Petits cordons individuels; si possible sans détérioration			X				X					X	X		Feuillet Suva 84053	
	En une seule intervention				X			X	X				X	X	R	CFST 6503, chap. 7.6	
							X	X	X		X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7	

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures					Source
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide	Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé										
Enlèvement de <b>cloisons pare-feu</b> (coussins amiantés, panneaux coupe-feu...)	< 0.5 m <sup>2</sup>				X			X	X				X	X	R	CFST 6503, chap. 7.6	
	> 0.5 m <sup>2</sup>						X	X	X		X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7	
Enlèvement de <b>coques d'isolation</b>	Une petite coque; si possible sans détérioration			X				X						X		Feuillet Suva 84053	
	En une seule intervention				X			X	X				X	X	R	CFST 6503, chap. 7.6	
							X	X	X		X	X	X	X	X	CFST 6503, chap. 7	
Enlèvement de <b>joints de brides</b>	Joint de bride unique intact			X				X					X	X		Feuillet Suva 84053	
Enlèvement de <b>calorifugeage</b> (avec plâtre ou mortier)							X	X	X		X	X	X	X	X	Feuillet Suva 84053	
<b>Isolations de tuyaux</b> Découpage ou cisaillement de tuyaux					X			X	X		X	X		X	R	Fiche thématique Suva 33075	

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures				Source		
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque			Masque complet	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>		Voie humide	Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé										
<b>Isolations de tuyaux</b> Démontage de tuyaux sans provoquer de détérioration, enlèvement de revêtements isolants bitumeux				X				X							R	Fiche thématique Suva 33074	
Démontage de <b>parties de tuyaux</b> avec calorifugeage composé de plâtre ou mortier amianté sans détérioration de l'isolation	Objet unique (couvrir les tuyaux d'un film en plastique avant le démontage)			X				X								Feuillet Suva 84053	

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux